

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЭО30.В.00071

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0001036**
«Парок». Место нахождения и фактический адрес:
171277, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20. ОГРН: 1146952019972.
Телефон 8-800-770-78-48, факс 8-800-770-78-48.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Парок». Место нахождения и фактический адрес: 171277, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20. ОГРН: 1146952019972. Телефон 8-800-770-78-48, факс 8-800-770-78-48.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты «PAROC», марки: PAROC Linio 10 (плотность 80 ± 10 % кг/м³, содержание органических веществ, %, не более 4,0), PAROC Linio 15 (плотность 90 ± 10 % кг/м³, содержание органических веществ, %, не более 4,0), PAROC Linio 18 (плотность 100 ± 10 % кг/м³, содержание органических веществ, %, не более 4,0), PAROC Fatio (плотность 80 ± 10 % кг/м³, содержание органических веществ, %, не более 3,0), выпускаемые по ТУ 5762-003-48956966-2014 с изм. № 1, № 2, № 3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 36 с/см-2016 от 12.07.2016 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0007/0008 стр/см/оп от 22.10.2015 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.07.2016

по

12.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации

А. В. Ржанковский
ПОДПИСЬ

А. В. Ржанковский
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)

Ю. И. Графская
ПОДПИСЬ

Ю. И. Графская
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ